

1. 개정이유 및 주요내용

품질인정 신청한 건축자재가 신제품인 경우 기존 인정기준과 달리 정할 수 있도록 하여, 건축자재 신제품 품질인정 기준을 마련하는 한편,

화재 시 재실자의 안전을 담보하기 어려운 자동방화셔터의 설치가 금지됨에 따라 자동방화셔터 3미터 이내에는 별도의 방화문을 설치하여야 하나, 건축물 구조상 방화문을 설치할 수 없는 경우가 발생하고 있어, 피난을 위한 방화문을 갖춘 자동방화셔터를 설치하는 경우 별도의 방화문을 설치하지 않을 수 있도록 하고,

건축자재 품질관리서에 작성하여야 하는 항목 중 생년월일 등 품질관리에 불필요한 정보는 삭제하고, 품질관리서 번호 및 시공량 등 필요한 정보를 추가하여 효율적인 품질관리가 이루어질 수 있도록 개선하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합의 : 0000부 등과 합의되었음

라. 기타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고 전

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

- 규제 신설·폐지 등, 없음

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 일부개정령안

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조의2제1항 전단 중 “범위에서 기계실”을 “범위에서 기계실”로 한다.

제9조제2항제3호나목 중 “제10조제2호 가목”을 “제10조제2호가목”으로 한다.

제14조제2항제4호가목에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 피난을 위한 방화문을 갖춘 자동방화셔터(이하 “복합 방화셔터”라 한다)를 설치하는 경우에는 그렇지 아니하다.

제15조제1항 각 호 외의 부분 중 “각호”를 “각 호”로 하고, 같은 조 제2항제6호 중 “「산업안전 기준에 관한 규칙」”을 “「산업안전보건기준에 관한 규칙」”으로 하며, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 중 “각호”를 각각 “각 호”로 하고, 같은 항 제3호 중 “「장애인·노인·임산부등의 편의증진보장에 관한 법률」”을 “「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」”로 하며, 같은 조 제6항 중 “각호”를 “각 호”로 한다.

제15조의2제4항제4호 본문 중 “영 제64조제1호”를 “영 제64조제1항제1호·제2호”로 한다.

제24조제5항 중 “「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제11조제1항”을 “「실내공기질 관리법」 제11조제1항”으로, “환경부장관”을 “기후에너지환경부장관”으로 하고, 같은 조 제11항제2호다목3) 중 “강판: 90g/m²”를 “강판: 90g/m²”로 한다.

제27조제1항 중 “제3조 및 제19조”를 “제3조, 제19조 및 제24조의7”로, “성능인정”을 “성능인정 및 품질인정”으로, “성능을”을 “성능 및 품질을”로 하고, 같은 조 제4항 중 “성능인정”을 “성능인정 및 품질인정”으로 한다.

제30조제2호다목을 다음과 같이 한다.

다. 다음의 어느 하나에 해당하는 설비를 설치할 것

- 1) 배연설비
- 2) 제연설비

별표 1의 산업 시설 중 “자연순환”을 “자원순환”으로 한다.

별지 제1호서식 부터 별지 제3호서식 까지, 별지 제3호의2서식 및 별지 제4호서식 부터 별지 제6호서식까지를 각각 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(방화구획의 설치기준에 관한 적용례) 제14조제2항제4호가목의 개정규정은 이 규칙 시행 전에 다음 각 호의 신청 또는 신고를 한 경우에도 적용한다.

1. 법 제11조에 따른 건축허가(법 제16조에 따른 변경허가를 포함한다)의 신청(건축허가를 신청하기 위해 법 제4조의2제1항에 따라 건축위원회의 심의를 신청한 경우를 포함한다)
2. 법 제14조에 따른 건축신고(법 제16조에 따른 변경신고를 포함한다)
3. 법 제19조에 따른 용도변경 허가의 신청(같은 조에 따른 용도변경 신고 또는 건축물대장 기재내용의 변경신청을 포함한다)
4. 제1호 및 제2호에 따른 허가나 신고가 의제되는 다른 법률에 따른 허가·인가·승인 등의 신청 또는 신고

복합자재 품질관리서

품질관리서 번호					
제출인 (건축주)	성명(법인명)				
	주소 (전화번호 :)				
공사현장	현장명				
	대지위치			지번	
자재 개요	성능	☐ 불연	☐ 준불연	제품명	품질인정번호
	사용부위	☐ 내부마감	☐ 내외부마감		
복합자재 제조업자	성명			품질인정을 받은 복합자재 _____㎡를	
	회사명		법인등록번호	☐ 자재유통업자 ☐ 공사시공자에게 납품했음	
	로트번호				
	주소 (전화번호 :)			소속	년 월 일 성명 (서명 또는 인)
자재 유통업자	성명			품질인정을 받은 복합자재 _____㎡를	
	회사명		법인등록번호	공사시공자에게 납품했음	
	로트번호				
	주소 (전화번호 :)			소속	년 월 일 성명 (서명 또는 인)
공사 시공자	성명			품질인정을 받은 복합자재 _____㎡를	
	회사명		법인등록번호	☐ 자재제조업자 ☐ 자재유통업자로부터 인수했음	
	주소			소속	년 월 일 성명 (서명 또는 인)
	(전화번호 :)			소속	년 월 일 성명 (서명 또는 인)
공사 감리자	성명		자격번호	품질인정을 받은 복합자재를 적정하게 시공했음을 확인함	
	사무소명		신고번호		
	사무소주소 (전화번호 :)		소속	년 월 일 성명 (서명 또는 인)	

「건축법」 제52조의4, 같은 법 시행령 제62조제1항제1호 및 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제24조의3제2항제1호에 따라 위와 같이 품질관리서를 제출합니다.

년 월 일
(서명 또는 인)

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장 귀하

비고	
1. 첨부서류: 법 제52조의5제1항에 따라 인정받은 품질인정서(세부인정내용 포함) 및 강판생산업체의 품질검사증명서(강판의 두께, 도금 종류 및 도금 부착량 표시 포함) 사본 가. 삭제 <2026.00.00> 나. 삭제 <2026.00.00> 다. 삭제 <2026.00.00>	
2. 공사시공자와 공사감리자는 첨부된 품질인정서의 위·변조 여부를 확인한 뒤 서명 또는 날인해야 합니다.	
3. 공사감리자는 이 서식을 공사감리완료보고서에 첨부하여 건축주에게 제출해야 하며, 건축주는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 신청할 때 「건축법 시행규칙」 별지 제17호서식의 사용승인신청서와 함께 제출해야 합니다.	
4. 복합자재의 납품일 또는 시공완료일 등이 복수인 경우에는 이 서식을 각각 작성하며, 자재 납품 수가 많을 경우 이면에 별도로 표기 가능합니다.	

외벽 단열재 품질관리서

품질관리서 번호						
제출인 (건축주)	성명(법인명)					
	주소 (전화번호 :)					
공사현장	현장명					
	대지위치		지번			
자재 개요	난연성능	☐ 불연 ☐ 준불연 ☐ 난연			시험성적서 발급기관	성적서 번호
	용도	☐ 외단열 ☐ 내단열	겉면 정보 표기 여부	☐ 예 ☐ 아니오	단열재 밀도(단위: K)	
자재 개요 (다수의 재료가 결합된 제품인 경우 추가 작성)	단열재의 난연성능		☐ 불연 ☐ 준불연 ☐ 난연		시험성적서 발급기관	성적서 번호
	실물모형시험 여부 (복합 외벽 마감재료)		☐ 예 ☐ 아니오		시험성적서 발급기관	성적서 번호
	외벽 마감재료 세부 구성 (예시) 단열재 150mm 두께의 준불연 PF보드 복합패널 (알루미늄패널 0.5mm + 준불연 글라스울 50mm 심재 + 알루 미늄패널 0.5mm)		1. 시공 방식 ☐ 건식 ☐ 습식		4. 최종 마감재료 가. 마감재 종류 나. 두께 _____mm 다. 마감재료제조업체	5. 마감재료 난연성능 ☐ 불연 ☐ 준불연 ☐ 난연
			2. 단열 종류 ☐ 외단열 ☐ 내단열			6. 단열재 겉면 정보표기 여부 ☐ 예 ☐ 아니오
		3. 단열재 두께 _____mm			7. 단열재 밀도(단위: K)	
외벽 단열재 제조업자	성명		성능을 갖춘 단열재 _____㎡를			
	회사명		법인등록번호			
	로트번호		☐ 자재유통업자 ☐ 공사시공자에게 납품했음			
	주소 (전화번호 :)		소속 _____년 _____월 _____일 성명 (서명 또는 인)			
자재 유통업자	성명		성능을 갖춘 단열재 _____㎡를			
	회사명		법인등록번호			
	로트번호		공사시공자에게 납품했음			
	주소 (전화번호 :)		소속 _____년 _____월 _____일 성명 (서명 또는 인)			
공사 시공자	성명		성능을 갖춘 단열재 _____㎡를 인수했음			
	회사명		법인등록번호			
	주소 (전화번호 :)		소속 _____년 _____월 _____일 성명 (서명 또는 인)			
			성능을 갖춘 단열재 _____㎡를 적정하게 시공했음			
공사 감리자	성명		성능을 갖춘 단열재를 적정하게 시공했음을 확인함			
	사무소명		신고번호			
	사무소주소		소속 _____년 _____월 _____일 성명 (서명 또는 인)			
	(전화번호 :)					

「건축법」 제52조의4, 같은 법 시행령 제62조제1항제2호 및 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제24조의3제2항제2호에 따라 위와 같이 품질관리서를 제출합니다.

제출인(건축주) _____년 _____월 _____일
(서명 또는 인)

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장 귀하

비고	
1. 첨부서류 가. 난연성능이 표시된 단열재(둘 이상의 재료로 제작된 경우 각각 제출합니다) 시험성적서 사본 나. 실물모형시험 결과가 표시된 시험성적서(외벽의 마감재료가 둘 이상의 재료로 제작된 경우만 첨부합니다) 사본	
2. 이 품질관리서는 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료인 단열재에 대해 작성합니다.	
3. 공사시공자와 공사감리자는 첨부된 시험성적서의 위·변조 여부를 확인한 뒤 서명 또는 날인해야 합니다.	
4. 공사감리자는 이 서식을 공사감리완료보고서에 첨부하여 건축주에게 제출해야 하며, 건축주는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 신청할 때 「건축법 시행규칙」 별지 제17호서식의 사용승인신청서와 함께 제출해야 합니다.	
5. 복합자재의 납품일 또는 시공완료일 등이 복수인 경우에는 이 서식을 각각 작성합니다.	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

방화문 품질관리서

품질관리서 번호											
제출인 (건축주)		성명(법인명)									
		주소 (전화번호 :)									
공사현장		현장명									
		대지위치				지번					
자재 개요		성능	차열	☐ 30분 ☐ 60분 ☐ 90분 ☐ 120분 ☐ 150분 ☐ 180분 ☐ 해당없음				제품명	품질인정번호		
				비차열	☐ 30분 ☐ 60분 ☐ 90분 ☐ 120분 ☐ 150분 ☐ 180분 ☐ 해당없음						
		사용부위			☐ 특별피난계단 ☐ 아파트 대피공간 ☐ 기타				☐ 방화문 규격(너비 × 높이 × 두께) _____mm ☐ 승강기 유효개구부 규격(너비 × 높이) _____mm		
자재 제조업자		성명		품질인정을 받은 방화문 _____개를							
		회사명		법인등록번호		☐ 자재유통업자 ☐ 공사시공자에게 납품했음					
		로트번호									
		주소		(전화번호 :)		소속		년	월	일	성명 (서명 또는 인)
자재 유통업자		성명		품질인정을 받은 방화문 _____개를							
		회사명		법인등록번호		공사시공자에게 납품했음					
		로트번호									
		주소		(전화번호 :)		소속		년	월	일	성명 (서명 또는 인)
공사 시공자		성명		품질인정을 받은 방화문 _____개를							
		회사명		법인등록번호		☐ 제조업자 ☐ 유통업자로부터 인수했음					
		주소		(전화번호 :)		소속		년	월	일	성명 (서명 또는 인)
		주소		(전화번호 :)		소속		년	월	일	성명 (서명 또는 인)
공사 감리자		성명		자격번호		품질인정을 받은 방화문을 적정하게 시공했음을 확인함					
		사무소명		신고번호							
		사무소주소		(전화번호 :)		소속		년	월	일	성명 (서명 또는 인)

「건축법」 제52조의4, 같은 법 시행령 제62조제1항제3호 및 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제24조의3제2항제3호에 따라 위와 같이 품질관리서를 제출합니다.

제출인(건축주) (서명 또는 인)

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장 귀하

비고

1. 첨부서류: 법 제52조의5제1항에 따라 인정받은 품질인정서(세부인정내용 포함) 사본

2. 공사시공자와 공사감리자는 첨부된 품질인정서의 위·변조 여부를 확인한 뒤 서명 또는 날인해야 합니다.

3. 공사감리자는 이 서식을 공사감리완료보고서에 첨부하여 건축주에게 제출해야 하며, 건축주는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 신청할 때 「건축법 시행규칙」 별지 제17호서식의 사용승인 신청서와 함께 제출해야 합니다.

4. 방화문의 납품일 또는 시공완료일 등이 복수인 경우에는 이 서식을 각각 작성하며, 자재 납품 수가 많을 경우 이면에 별도로 표기 가능합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

내화구조 품질관리서

품질관리서 번호									
제출인 (건축주)	성명(법인명)								
	주소 (전화번호 :)								
공사현장	현장명								
	대지위치			지번					
자재 개요	성능	☐ 0.5시간 ☐ 1시간 ☐ 1.5시간 ☐ 2시간 ☐ 3시간			구조명	품질인정번호			
	사용부위	☐ 보 ☐ 기둥 ☐ 지붕 ☐ 비내력벽 ☐ 내력벽 ☐ 바닥 ☐ 기타							
자재 제조업자	성명		품질인정을 받은 내화구조 (㎡, m³, kg, L, 개)*를						
	회사명	법인등록번호	☐ 자재유통업자 ☐ 공사시공자에게 납품했음						
	로트번호		* 단위: 벽체, 지붕류(㎡), 목재류(㎡), 뿔철(kg), 도료(L), 기타(개)						
	주소 (전화번호 :)		소속	년	월	일	(서명 또는 인)		
자재 유통업자	성명		품질인정을 받은 내화구조 (㎡, m³, kg, L, 개)를						
	회사명	법인등록번호	공사시공자에게 납품했음						
	로트번호								
	주소 (전화번호 :)		소속	년	월	일	(서명 또는 인)		
공사 시공자	성명		품질인정을 받은 내화구조 (㎡, m³, kg, L, 개)를						
	회사명	법인등록번호	☐ 자재제조업자 ☐ 자재유통업자로부터 인수했음						
	주소		소속			년	월	일	(서명 또는 인)
	(전화번호 :)		품질인정을 받은 내화구조 (㎡, m³, kg, L, 개)를 적정하게 시공했음			년	월	일	(서명 또는 인)
공사 감리자	성명	자격번호	품질인정을 받은 내화구조를 적정하게 시공했음을 확인함						
	사무소명	신고번호							
	사무소주소 (전화번호 :)		소속	년	월	일	(서명 또는 인)		

「건축법」 제52조의4, 같은 법 시행령 제62조제1항제4호 및 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제24조의3제2항제3호의2호에 따라 위와 같이 품질관리서를 제출합니다.

년 월 일
제출인(건축주) (서명 또는 인)

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장 귀하

비고
1. 첨부서류: 법 제52조의5제1항에 따라 인정받은 품질인정서(세부인정내용 포함) 사본
2. 공사시공자와 공사감리자는 첨부된 품질인정서의 위·변조 여부를 확인한 뒤 서명 또는 날인해야 합니다.
3. 공사감리자는 이 서식을 공사감리완료보고서에 첨부하여 건축주에게 제출해야 하며, 건축주는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 신청할 때 「건축법 시행규칙」 별지 제17호서식의 사용승인 신청서와 함께 제출해야 합니다.
4. 내화구조의 납품일 또는 시공완료일 등이 복수인 경우에는 이 서식을 각각 작성하며, 자재 납품 수가 많을 경우 이면에 별도로 표기 가능합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

자동방화셔터 품질관리서

품질관리서 번호											
제출인 (건축주)		성명(법인명)									
		주소 (전화번호 :)									
공사현장		현장명									
		대지위치				지번					
자재 개요		구분		☐ 수 직 ☐ 수 평 ☐ 기 타		제품명		품질인정번호			
		성능	차열	☐ 30분 ☐ 60분 ☐ 90분 ☐ 120분 ☐ 150분 ☐ 180분 ☐ 해당없음							
			배열	☐ 30분 ☐ 60분 ☐ 90분 ☐ 120분 ☐ 150분 ☐ 180분 ☐ 해당없음							
		사용부위		☐ 건축물의 방화구획 개구부 ☐ 기 타		☐ 슬랫 ☐ 셔터커튼 (너비 × 높이) _____ mm 가이드레일(너비 × 높이 × 두께) _____ mm					
자재 제조업자		성명		품질인정을 받은 자동방화셔터 _____ 개를							
		회사명		법인등록번호		☐ 자재유통업자 ☐ 공사시공자에게 납품했음					
		로트번호									
		주소		(전화번호 :)		소속		년	월	일	(서명 또는 인)
자재 유통업자		성명		품질인정을 받은 공급받은 셔터 내측 규격 _____ 개를							
		회사명		법인등록번호		공사시공자에게 납품했음					
		로트번호									
		주소		(전화번호 :)		소속		년	월	일	(서명 또는 인)
공사 시공자		성명		품질인정을 받은 자동방화셔터 _____ 개를							
		회사명		법인등록번호		☐ 자재제조업자 ☐ 자재유통업자로부터 인수했음					
		주소		(전화번호 :)		소속		년	월	일	(서명 또는 인)
		주소		(전화번호 :)		소속		년	월	일	(서명 또는 인)
공사 감리자		성명		자격번호		품질인정을 받은 자동방화셔터를 적정하게 시공했음을 확인함					
		사무소명		신고번호							
		사무소주소		(전화번호 :)		소속		년	월	일	(서명 또는 인)
		사무소주소		(전화번호 :)		소속		년	월	일	(서명 또는 인)

「건축법」 제52조의4, 같은 법 시행령 제62조제1항제4호 및 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제24조의3제2항제4호에 따라 위와 같이 품질관리서를 제출합니다.

제출인(건축주) (서명 또는 인)

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장 귀하

비고	
1. 첨부서류: 법 제52조의5제1항에 따라 인정받은 품질인정서(세부인정내용 포함) 사본	
2. 공사시공자와 공사감리자는 첨부된 품질인정서의 위·변조 여부를 확인한 뒤 서명 또는 날인해야 합니다.	
3. 공사감리자는 이 서식을 공사감리완료보고서에 첨부하여 건축주에게 제출해야 하며, 건축주는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 신청할 때 「건축법 시행규칙」 별지 제17호서식의 사용승인 신청서와 함께 제출해야 합니다.	
4. 자동방화셔터의 납품일 또는 시공완료일 등이 복수인 경우에는 이 서식을 각각 작성하며, 자재 납품 수가 많을 경우 이면에 별도로 표기 가능합니다.	

내화채움구조 품질관리서

품질관리서 번호							
제출인 (건축주)	성명(법인명)						
	주소 (전화번호 :)						
공사현장	현장명						
	대지위치			지번			
자재 개요	성능	☐ 차열 ☐ 차염		구조명	품질인정번호		
		☐ 0.5시간 ☐ 1시간					
		☐ 2시간 ☐ 2.5시간 ☐ 3시간					
	용도	☐ 설비관통부 (개소)					
☐ 선형조인트 (개소)							
자재 제조업자	성명		품질인정을 받은 내화채움구조 _____개를				
	회사명	법인등록번호	☐ 자재유통업자 ☐ 공사시공자에게 납품했음				
	로트번호						
	주소 (전화번호 :)		소속	년	월	일	(서명 또는 인)
자재 유통업자	성명		품질인정을 받은 내화채움구조 _____개를				
	회사명	법인등록번호	공사시공자에게 납품했음				
	로트번호						
	주소 (전화번호 :)		소속	년	월	일	(서명 또는 인)
공사 시공자	성명		품질인정을 받은 내화채움구조 _____개를				
	회사명	법인등록번호	☐ 자재제조업자 ☐ 자재유통업자로부터 인수했음				
	주소		소속	년	월	일	(서명 또는 인)
	(전화번호 :)		품질인정을 받은 내화채움구조 _____개를 적정하게 시공했음	년	월	일	(서명 또는 인)
공사 감리자	성명	자격번호	품질인정을 받은 내화채움구조를 적정하게 시공했음을 확인함				
	사무소명	신고번호					
	사무소주소 (전화번호 :)		소속	년	월	일	(서명 또는 인)

「건축법」 제52조의4, 같은 법 시행령 제62조제1항제4호 및 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제24조의3제2항제5호에 따라 위와 같이 품질관리서를 제출합니다.

제출인(건축주) (서명 또는 인)

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장 귀하

비고

1. 첨부서류: 법 제52조의5제1항에 따라 인정받은 품질인정서(세부인정내용 포함) 사본

2. 공사시공자와 공사감리자는 첨부된 품질인정서의 위·변조 여부를 확인한 뒤 서명 또는 날인해야 합니다.

3. 공사감리자는 이 서식을 공사감리완료보고서에 첨부하여 건축주에게 제출해야 하며, 건축주는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 신청할 때 「건축법 시행규칙」 별지 제17호서식의 사용승인 신청서와 함께 제출해야 합니다.

4. 내화채움구조의 납품일 또는 시공완료일 등이 복수인 경우에는 이 서식을 각각 작성하며, 자재 납품 수가 많은 경우 이면에 별도로 표기 가능합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

방화댐퍼 품질관리서

품질관리서 번호					
제출인 (건축주)	성명(법인명)				
	주소 (전화번호 :)				
공사현장	현장명				
	대지위치		지번		
자재 개요	방연성능	☐ 예 ☐ 아니오		시험성적서 발급기관	성적서 번호
	철판 두께	_____mm			
자재 제조업자	성명		성능을 갖춘 방화댐퍼 _____개를 제조했음		
	회사명	법인등록번호			
	로트번호				
	주소				
		(전화번호 :)		소속	년 월 일 성명 (서명 또는 인)
자재 유통업자	성명		성능을 갖춘 방화댐퍼 _____개를		
	회사명	법인등록번호		공사시공자에게 납품했음	
	로트번호				
	주소				
		(전화번호 :)		소속	년 월 일 성명 (서명 또는 인)
공사 시공자	성명		성능을 갖춘 방화댐퍼 _____개를 인수했음		
	회사명	법인등록번호		소속	
	주소		성능을 갖춘 방화댐퍼 _____개를 적정하게 시공했음		
		(전화번호 :)		소속	년 월 일 성명 (서명 또는 인)
공사 감리자	성명		자격번호		성능을 갖춘 방화댐퍼를 적정하게 시공했음을 확인함
	사무소명		신고번호		
	사무소주소				
		(전화번호 :)		소속	년 월 일 성명 (서명 또는 인)

「건축법」 제52조의4, 같은 법 시행령 제62조제1항제4호 및 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제24조의3제2항제6호에 따라 위와 같이 품질관리서를 제출합니다.

제출인(건축주)

년 월 일
(서명 또는 인)

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장 귀하

- 비고
1. 첨부서류: 「산업표준화법」에 따른 한국산업규격에서 정하는 방화댐퍼의 방연시험방법에 적합한 것을 증명하는 시험성적서 사본
 2. 공사시공자와 공사감리자는 첨부된 시험성적서의 위·변조 여부를 확인한 뒤 서명 또는 날인해야 합니다.
 3. 공사감리자는 이 서식을 공사감리완료보고서에 첨부하여 건축주에게 제출해야 하며, 건축주는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 신청할 때 「건축법 시행규칙」 별지 제17호서식의 사용승인 신청서와 함께 제출해야 합니다.
 4. 방화댐퍼의 납품일 또는 시공완료일 등이 복수인 경우에는 이 서식을 각각 작성합니다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제8조의2(피난안전구역의 설치기준) ① 영 제34조제3항 및 제4항에 따라 설치하는 피난안전구역(이하 “피난안전구역”이라 한다)은 해당 건축물의 1개층을 대피공간으로 하며, 대피에 장애가 되지 아니하는 범위에서 기계실, 보일러실, 전기실 등 건축설비를 설치하기 위한 공간과 같은 층에 설치할 수 있다. 이 경우 피난안전구역은 건축설비가 설치되는 공간과 내화구조로 구획하여야 한다.		제8조의2(피난안전구역의 설치기준) ① ----- ----- ----- ----- ----- 범위에서 기계실----- ----- ----- ----- ----- -----.		
② · ③ (생략)		② · ③ (현행과 같음)		
제9조(피난계단 및 특별피난계단의 구조) ① (생략)		제9조(피난계단 및 특별피난계단의 구조) ① (현행과 같음)		
②제1항에 따른 피난계단 및 특별피난계단의 구조는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.		②----- ----- -----.		
1. · 2. (생략)		1. · 2. (현행과 같음)		
3. 특별피난계단의 구조		3. -----		
가. (생략)		가. (현행과 같음)		
나. 계단실 · 노대 및 부속실		나. -----		
(「건축물의 설비기준 등		-----		

에 관한 규칙」 제10조제2호 가목의 규정에 의하여 비상용승강기의 승강장을 겸용하는 부속실을 포함한다)은 창문등을 제외하고는 내화구조의 벽으로 각각 구획할 것 다. ~ 카. (생략) ③·④ (생략) 제14조(방화구획의 설치기준) ① (생략) ②제1항에 따른 방화구획은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치해야 한다. 1. ~ 3. (생략) 4. 영 제46조제1항제2호 및 제81조제5항제5호에 따라 설치되는 자동방화셔터는 다음 각 목의 요건을 모두 갖추는 것. 이 경우 자동방화셔터의 구조 및 성능기준 등에 관한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다. 가. 피난이 가능한 60분+ 방화문 또는 60분 방화문으로부터 3미터 이내에 별도	----- 제10조제2호 가목----- ----- ----- ----- ----- ----- 다. ~ 카. (현행과 같음) ③·④ (현행과 같음) 제14조(방화구획의 설치기준) ① (현행과 같음) ②----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. ----- ----- -----. ----- 가. ----- ----- -----
--	--

로 설치할 것 <단서 신설>

나. ~ 마. (생략)

③ ~ ⑥ (생략)

제15조(계단의 설치기준) ①영 제48조의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 계단은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

②제1항에 따라 계단을 설치하는 경우 계단 및 계단참의 너비(옥내계단에 한정한다), 계단의 단높이 및 단너비의 치수는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다. 이 경우 돌음계단의 단너비는 그 좁은 너비의 끝부분으로부터 30센티미터의 위치에서 측정한다.

1. ~ 5. (생략)

6. 「산업안전보건법」에 의한 작업장에 설치하는 계단인 경우에는 「산업안전 기준에 관

----- . 다만, 피난을 위한 방화문을 갖춘 자동방화셔터(이하 “복합 방화셔터”라 한다)를 설치하는 경우에는 그렇지 아니하다.

나. ~ 마. (현행과 같음)

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

제15조(계단의 설치기준) ①-----

----- 각 호-----
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

②-----

-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. -----

----- 「산업안전보건기준에

한 규칙」에서 정한 구조로
할 것

③ (생 략)

④ 제3항의 규정에 의한 난간·
벽 등의 손잡이와 바닥마감은
다음 각호의 기준에 적합하게
설치하여야 한다.

1. ~ 3. (생 략)

⑤ 계단을 대체하여 설치하는 경
사로는 다음 각호의 기준에 적
합하게 설치하여야 한다.

1. · 2. (생 략)

3. 경사로의 직선 및 굴절부분
의 유효너비는 「장애인·노
인·임산부등의 편의증진보장
에 관한 법률」이 정하는 기
준에 적합할 것

⑥ 제1항 각호의 규정은 제5항의
규정에 의한 경사로의 설치기준
에 관하여 이를 준용한다.

⑦ · ⑧ (생 략)

제15조의2(복도의 너비 및 설치기
준) ① ~ ③ (생 략)

④ 법 제19조에 따라 「공공주
택 특별법 시행령」 제37조제1
항제3호에 해당하는 건축물을

관한 규칙」-----

③ (현행과 같음)

④-----

--- 각 호-----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

⑤-----

----- 각 호-----

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. -----

----- 「장애인·노

인·임산부 등의 편의증진 보

장에 관한 법률」-----

⑥---- 각 호-----

-----.

⑦ · ⑧ (현행과 같음)

제15조의2(복도의 너비 및 설치기

준) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ -----

「주택법 시행령」 제4조의 준주택으로 용도변경하려는 경우로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 용도변경한 건축물의 복도 중 양 옆에 거실이 있는 복도의 유효너비는 제1항에도 불구하고 1.5미터 이상으로 할 수 있다.

1. ~ 3. (생략)

4. 제3호의 출입구에는 영 제64조제1호에 따른 방화문을 피난하려는 방향으로 열리도록 설치하되, 해당 방화문은 항상 닫힌 상태를 유지하거나 화재로 인한 연기나 불꽃을 감지하여 자동으로 닫히는 구조일 것. 다만, 연기나 불꽃을 감지하여 자동으로 닫히는 구조로 할 수 없는 경우에는 온도를 감지하여 자동으로 닫히는 구조로 할 수 있다.

⑤ (생략)

제24조(건축물의 마감재료 등) ① ~ ④ (생략)

⑤영 제61조제1항제1호의2에 따른 공동주택에는 「다중이용

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. ----- 영 제64조 제1항제1호 · 제2호-----

-----.

⑤ (현행과 같음)

제24조(건축물의 마감재료 등) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤-----
----- 「실내공기

시설 등의 실내공기질관리법」

제11조제1항 및 같은 법 시행규칙 제10조에 따라 환경부장관이 고시한 오염물질방출 건축자재를 사용해서는 안 된다.

⑥ ~ ⑩ (생략)

⑪ 강판과 심재로 이루어진 복합자재를 마감재료로 사용하는 경우 해당 복합자재는 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것이어야 한다.

1. (생략)

2. 강판: 다음 각 목의 구분에 따른 기준을 모두 충족할 것
가. 나. (생략)

다. 도금의 부착량: 도금의 종류에 따라 다음의 어느 하나에 해당할 것. 이 경우 도금의 종류는 한국산업표준에 따른다.

1) · 2) (생략)

3) 용융 55% 알루미늄 아연 마그네슘 합금 도금
강판: 90g/m^2 이상

4) · 5) (생략)

3. (생략)

질 관리법」 제11조제1항 -----

----- 기후에너지환경부장관-----

⑥ ~ ⑩ (현행과 같음)

⑪ -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

가. 나. (현행과 같음)

다. -----

-----.

1) · 2) (현행과 같음)

3) -----

강판: 90g/m^2 ---

4) · 5) (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

⑫ (생 략)

제27조(신제품에 대한 인정기준에 따른 인정) ① 한국건설기술연구원은 제3조 및 제19조에 따라 성능기준을 판단하기 어려운 신개발품 또는 규격 이외 제품(이하 “신제품”이라 한다)에 대하여 성능인정을 하려는 경우에는 자문위원회(이하 “위원회”라 한다)의 심의를 거친 기준을 설정을 확인하기 위한 기준으로 정할 수 있다.

②·③ (생 략)

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 성능인정 기준 및 절차, 위원회 운영 및 구성, 그 밖에 필요한 구체적인 사항은 한국건설기술연구원이 정하는 바에 따른다.

제30조(피난용승강기의 설치기준) 영 제91조제5호에서 “국토교통부령으로 정하는 구조 및 설비 등의 기준”이란 다음 각 호를 말한다.

1. (생 략)

2. 피난용승강기 승강로의 구조

⑫ (현행과 같음)

제27조(신제품에 대한 인정기준에 따른 인정) ① -----
----- 제3조, 제19조 및 제24조의7-----

--- 성능인정 및 품질인정---

----- 성능 및 품질을 -----
-----.

②·③ (현행과 같음)

④ -----
----- 성능인정 및 품질인정 -

-----.

제30조(피난용승강기의 설치기준) -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

가. (생 략) 나. 삭 제 <u>다. 승강로 상부에 배연설비</u> <u>또는 제연설비를 설치할</u> <u>것</u> 3. · 4. (생 략)	가. (현행과 같음) <u>다. 다음의 어느 하나에 해당</u> <u>하는 설비를 설치할 것</u> <u>1) 배연설비</u> <u>2) 제연설비</u> 3. · 4. (현행과 같음)
---	--