

## 1. 개정이유

수계관리기금으로 지원하는 수질오염방지시설 운영비용 지원기준을 물환경보전법 개정에 따라 폐수배출시설 배출허용기준으로 추가된 총유기탄소량으로 변경하고, 관계 법령의 개정에 따른 인용조문을 정비하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

## 2. 주요내용

가. 법률 개정에 따라 변경된 인용 조문 현행화(안 제10조의2)

법률이 개정되면서 친환경 청정사업의 지원에 관한 규정이 법 제11조의3에서 법 제11조의4로 이동하여, 규칙에서 친환경 청정사업에 관한 인용조문을 법 제11조의3에서 법 제11조의4로 함.

나. 수질오염방지시설 운영비용 지원기준을 총유기탄소량으로 변경(안 제11조)

물환경보전법 개정에 따라 폐수배출시설 배출허용기준 중 화학적산소요구량이 총유기탄소량으로 변경됨에 따라, 수계관리기금으로 지원하는 폐수배출시설의 수질오염방지시설 운영비용 지원기준을 화학적산소요구량 리터당 10밀리그램 이하에서 총유기탄소량 리터당 6밀리그램 이하로 함.

다. 행정구역 명칭 변경에 따른 조문 정비(안 별표1)

보은군 행정구역 명칭변경에 따라 내속리면을 속리산면으로 하고, 충청북도 청주시와 청원군의 통합에 따라 청원군을 청주시로 함.

### 3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(2023. 1. . ~ . .) 결과, 특기할 사항 없음

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

- 규제 신설·폐지 등, 없음

## 한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 시행규칙 일부개정령안

한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제10조의2제1항 전단 중 “법 제11조의3제1항”을 “법 제11조의4제1항”으로 하고, 같은 조 제2항제1호 중 “법 제11조의3제2항”을 “법 제11조의4제2항”으로 하며, 같은 조 제4항 중 “법 제11조의3제1항”을 “법 제11조의4제1항”으로 한다.

제11조제1항제2호가목을 삭제하고, 같은 조 제2항제1호 중 “화학적 산소 요구량이 리터당 10밀리그램”을 “총유기탄소량이 리터당 6밀리그램”으로 한다.

별표 1 제2호의 충청북도의 범위란 중 “해당한다)·내속리면”을 “해당한다)·속리산면”으로 하고, 같은 란 중 “청원군 미원면·낭성면”을 “청주시 산성동·미원면·낭성면”으로 하며, 같은 란의 충청북도의 청주시 산성동을 삭제한다.

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

## 신·구조문대비표

| 현<br>행                                                                                                                                                                                                                 | 개<br>정<br>안                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제10조의2(친환경 청정사업에 관한 계획의 수립 등) ① 위원회는 법 제11조의3제1항 전단에 따른 친환경 청정사업(이하 “친환경 청정사업”이라 한다)이 원활하게 시행되도록 친환경 청정사업에 관한 계획의 수립지침을 정하여 잠실수중보 상류지역을 관할하는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다. 이 경우 미리 해당 시·도지사 또는 시장·군수·구청장의 의견을 들어야 한다. | 제10조의2(친환경 청정사업에 관한 계획의 수립 등) ① -----<br>-- 법 제11조의4제1항 -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>. -----<br>-----<br>-----<br>-----. |
| ② 제1항에 따른 수립지침에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.<br><br>1. 법 제11조의3제2항에 따른 배분원칙<br><br>2. (생략)<br><br>③ (생략)                                                                                                                     | ② -----<br>-----<br>-----<br>-----.                                                                                                                                                            |
| ④ 위원회는 법 제11조의3제1항 후단에 따라 친환경 청정사업에 관한 계획을 심의하는 경우 법 제23조제2항에 따른 기금 운용                                                                                                                                                 | 1. 법 제11조의4제2항-----<br>-----<br><br>2. (현행과 같음)<br><br>③ (현행과 같음)<br><br>④ ----- 법 제11조의4제1항<br>-----<br>-----<br>-----                                                                        |

계획을 고려하여야 하며, 심의 결과를 잠실수중보 상류지역을 관할하는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다.

⑤ 삭 제

⑥ (생 략)

제11조(수질오염방지시설에 대한 지원) ① 법 제12조의2에서 “환경부령으로 정하는 폐수배출시설이나 공공폐수처리시설을 설치·운영하는 자”란 폐수배출시설이나 공공폐수처리시설에서 배출되는 오염물질의 양을 측정할 수 있는 다음 각 호의 기기를 해당 폐수배출시설 또는 공공폐수처리시설의 최종 방류구에 부착하여 가동하는 자를 말한다.

1. (생 략)

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 측정기기

가. 화학적 산소요구량 자동 측정기 및 그 부속기기

나.·다. (생 략)

② 법 제12조의2에서 “환경부령

-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

⑥ (현행과 같음)

제11조(수질오염방지시설에 대한 지원) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. (현행과 같음)

2. -----  
-----

<삭 제>

나.·다. (현행과 같음)

② -----

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>으로 정하는 기준”이란 다음 각 호의 기준을 말한다.</p> <p>1. 폐수배출시설의 경우: 2년 이상 <u>화학적 산소요구량이 리터당 10밀리그램</u> 이하(처리 전 원폐수의 100분의 95 이상 줄이는 경우만 해당한다)로 유지될 것</p> <p>2. (생 략)</p> | <p>-----<br/>-----.</p> <p>1. -----<br/>-- <u>총유기탄소량이 리터당 6밀리그램</u> -----<br/>-----<br/>-----<br/>-----</p> <p>2. (현행과 같음)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|