

## 1. 개정이유

주유취급소에서 셀프용 고정주유설비를 이용하여 대형 차량에 경유를 주유할 때 1회 연속하여 해당 차량의 연료탱크에 완충하는 것이 곤란한 점을 개선하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

## 2. 주요내용

가. 셀프용 고정주유설비의 1회 연속 주유량 및 주유시간 상한 완화(안  
별표 13 X V 제2호마목)

경유의 1회 연속 주유량 및 주유시간이 200ℓ 이하 및 4분 이하이던 것을 각각 600ℓ 이하 및 12분 이하로 하도록 함

## 3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 0000부 등과 합의되었음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(9999. 12. 31. ~ 12. 31.) 결과, 특기할 사항  
없음

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음  
- 규제 신설·폐지 등, 없음

## 위험물안전관리법 시행규칙 일부개정령안

위험물안전관리법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 13 X 제2호마목 후단을 다음과 같이 한다.

이 경우 주유량 및 주유시간은 다음과 같다.

- 1) 휘발유는 100ℓ 이하, 4분 이하로 할 것
- 2) 경유는 600ℓ 이하, 12분 이하로 할 것

## 부 칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

| 현<br>행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 개<br>정<br>안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>별표 13</p> <p>주유취급소의 위치·구조 및 설비의 기준(제37조관련)</p> <p>X V. 고객이 직접 주유하는 주유취급소의 특례</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 셀프용고정주유설비의 기준은 다음의 각목과 같다.</p> <p>가. ~ 라. (생략)</p> <p>마. 1회의 연속주유량 및 주유시간의 상한을 미리 설정할 수 있는 구조일 것. <u>이 경우 주유량의 상한은 휘발유는 100ℓ 이하, 경유는 200ℓ 이하로 하며, 주유시간의 상한은 4분 이하로 한다.</u></p> <p>3. ~ 5. (생략)</p> <p><u>&lt;신 설&gt;</u></p> | <p>별표 13</p> <p>주유취급소의 위치·구조 및 설비의 기준(제37조관련)</p> <p>X V. 고객이 직접 주유하는 주유취급소의 특례</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 셀프용고정주유설비의 기준은 다음의 각목과 같다.</p> <p>가. ~ 라. (현행과 같음)</p> <p>마. 1회의 연속주유량 및 주유시간의 상한을 미리 설정할 수 있는 구조일 것. <u>이 경우 주유량 및 주유시간은 다음과 같다.</u></p> <p>1) <u>휘발유는 100ℓ 이하, 4분 이하로 할 것</u></p> <p>2) <u>경유는 600ℓ 이하, 12분 이하로 할 것</u></p> <p>3. ~ 5. (현행과 같음)</p> <p>부 칙</p> <p>이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.</p> |